

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt
 PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338),
 BFS 2011:16 OVK 1 - BFS 2025:6 OVK 5.

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	BRA	Antal LGH	Antal LOK
ARVIKA STÖMNE 5:12	Stömne Ekbacken			10	
Adress					
Byggnadsägare		Adress			
Stömne Ekbacken AB		Billingsberg Karsbol 1, 67195 Klässbol			
OVK-ansvarig		Telefonnr	E-post		
Martin Olsson			Martini11@live.se		

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer - AFS 2020:1 och FoHMFS 2014:18 bör uppfyllas

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktnings-kategori	Besiktnings-datum	Besiktnings-resultat	Nästa ordinarie bes. datum	Verksamhet	Byggnorm
01	2	2026-04-30	Godkänd	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
02	2	2026-04-30	Godkänd	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
03	2	2026-04-30	Godkänd	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
04	2	2026-04-30	Godkänd	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
05	2	2026-04-30	Godkänd	2032-04-30	Bostäder	SBN 67

Funktionskontrollant	Telefonnummer	E-post	
Joacim Samuelsson-Lundquist (6688)	0705383721	jocke@luftkontroll.nu	
Företag	Postadress	Postnummer	Postort
Värmskogs Luftkontroll AB	Jonsbol Sjöheden 1	66492	Värmskog
Behörighet	Giltighetstid	Datum och signatur	
K	2030-05-14		
Certifikatnummer	Certifikatorganisation		
08100	KIWA		

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2026-04-30
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Ekbacken 1-3			

Systemtillhörighet

Fläkt FF1	Fläkttyp F	Mätmetod	Märkeffekt (kW) 0,141	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka 168	
Proj. flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s) 46	Renblåsning Pa	Pk Pa Uteluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår	Fabrikat Östberg	Typ TKS 400 C1			VVX	
Placering Tak		Betjäna Lgh1-3				

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 02	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2026-04-30
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Ekbacken 4-5			

Systemtillhörighet

Fläkt FF2	Fläkttyp F	Mätmetod	Märkeffekt (kW) 0,141	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka 168	
Proj. flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s) 32	Renblåsning Pa	Pk Pa Uteluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår	Fabrikat Östberg	Typ TKS 400 C1			VVX	
Placering Tak		Betjäna Lgh 4+5				

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 03	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2026-04-30
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Ekbacken 6			

Systemtillhörighet

Fläkt FF3	Fläkttyp	Mätmetod	Märkeffekt (kW) 0,141	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka 168	
Proj. flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s) 17	Renblåsning Pa	Pk Pa Uteluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår	Fabrikat Östberg	Typ TKS 400 C1			VVX	
Placering Tak		Betjäna Ekbacken 6				

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 04	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2026-04-30
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Ekbacken 7+8			

Systemtillhörighet

Fläkt FF4	Fläkttyp F	Mätmetod	Märkeffekt (kW) 0,141	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka 168	
Proj. flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s) 40	Renblåsning Pa	Pk Pa Uteluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår	Fabrikat Östberg	Typ TKS 400 C1			VVX	
Placering Tak		Betjäna Ekbacken 7+8				

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken	B
Notering	

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 05	Besiktningsskat. 2	Uppdragstyp Återkommande	Föregående bes. datum	Besiktningdatum 2026-04-30
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Signatur 	
Verksamhet Bostäder	Adress Ekbacken 9+10			

Systemtillhörighet

Fläkt FF5	Fläkttyp F	Mätmetod	Märkeffekt (kW) 0,141	SFPv - Normaldrift	Drifttimmar/vecka 168	
Proj. flöde (l/s)	Uppmätt flöde (l/s) 38	Renblåsning Pa	Pk Pa Uteluft	Pk Pa Tilluft	Pk Pa Frånluft	Pk Pa Avluft
Installationsår	Fabrikat Östberg	Typ TKS 400 C1			VVX	
Placering Tak		Betjäna Ekbacken 9+10				

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall
----------	------------	--------

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningsdatum 2026-04-30	Besiktningskategori 2	Ritning
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Adress Ekbacken 1-3	Verksamhet Bostäder	

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Badr			WC			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2			Sovrum 3			Sovrum 4			Sovrum 5		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
1							15																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
2							16																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
3							15																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		

Anmärkningar

Mättekniker

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 02	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningsdatum 2026-04-30	Besiktningskategori 2	Ritning
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Adress Ekbacken 4-5	Verksamhet Bostäder	

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken

L

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal
Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2024 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.
ID1 = Punktvís hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvís hastighetsmätning med varmtrådsanemometer.
ID3 = Fasta flödesmätdon. ID4 = Spårgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse.
ST3 = Mätning med stos. ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stos. IN1/EX1 - Svepning vid luftintag eller avluft.
IN2/ET3 = Punktmätningar med termiska anemometrar på rektangulära intagsgaller och utsugsgaller.
För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Badrum			Wc			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2			Sovrum 3			Sovrum 4			Sovrum 5		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
4							16																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
5							16																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		

Anmärkningar

Mättekniker

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 03	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningdatum 2026-04-30	Besiktningsskategorie 2	Ritning
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Adress Ekbacken 6	Verksamhet Bostäder	

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Bad			WC			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2			Sovrum 3			Sovrum 4			Sovrum 5		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
6							17																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		

Anmärkningar

Mättekniker

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 04	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningsdatum 2026-04-30	Besiktningskategori 2	Ritning
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Adress Ekbacken 7+8	Verksamhet Bostäder	

Referensnr: OVK-2026-Ekbacken

L

Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal
Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2024 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.
ID1 = Punktvís hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvís hastighetsmätning med varmtrådsanemometer.
ID3 = Fasta flödesmätdon. ID4 = Spårgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse.
ST3 = Mätning med stos. ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stos. IN1/EX1 - Svepning vid luftintag eller avluft.
IN2/ET3 = Punktmätningar med termiska anemometrar på rektangulära intagsgaller och utsugsgaller.
För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			Bad			WC			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2			Sovrum 3			Sovrum 4			Sovrum 5		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
7							20																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
8							20																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		

Anmärkningar

Mättekniker

Luftflödesprotokoll OVK

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 05	Aggregatbeteckning	Flödesenhet l/s	Besiktningsdatum 2026-04-30	Besiktningskategori 2	Ritning
Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12	Byggnadsnamn Stömne Ekbacken	Byggnadsnr	Adress Ekbacken 9+10		Verksamhet Bostäder

Luftflöden

LGH	Namn	Notering	Kök			B			WC			Vardagsrum			Sovrum 1			Sovrum 2			Sovrum 3			Sovrum 4			Sovrum 5		
			Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.	Proj.	Uppm.	Mätm.
9							19																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		
10							19																						
			-			-			-			-			-			-			-			-			-		

Anmärkningar

Mättekniker

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), BFS OVK 1 2011:16 OVK 1 - BFS 2025:6 OVK 5 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning ARVIKA STÖMNE 5:12			Adress		
Byggnadsnamn Stömne Ekbacken			Byggnadsnr	Referensnr OVK-2026-Ekbacken	
Funktionskontrollant Joacim Samuelsson-Lundquist (6688)			Företag Värmskogs Luftkontroll AB		
Behörighet K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2026-04-30	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
02	Godkänd	2026-04-30	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
03	Godkänd	2026-04-30	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
04	Godkänd	2026-04-30	2032-04-30	Bostäder	SBN 67
05	Godkänd	2026-04-30	2032-04-30	Bostäder	SBN 67

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Arvika kommun
67181, ARVIKA

Signatur

